

Bescheinigung  
Nr. IFA 1504120  
vom 03.09.2015



## DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) STACO Holding B.V.  
Molenweg 1  
5953 Reuver  
NIEDERLANDE

Produktbezeichnung: **Blechprofilroste aus Stahl S235 JR, feuerverzinkt**

Typ: APR 2-30/STE

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft nach DIN 51130:02-2014 und ASR A1.5/1,2

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr.: 2015 21799/3210 vom 02.09.2015

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-  
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der  
Bewertungsgruppe R11/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:  
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf  
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum  
zu verwenden.

Dieses DGUV Test - Zertifikat ersetzt das Zertifikat mit der gleichen  
Nummer vom 08.06.2015.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.  
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an  
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend  
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.  
Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist  
gültig bis: **07.06.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die  
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

*Mpe*

Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Dr. Ing. Detlef Mewes  
Fachzertifizierer