


Zertifikat  
Nr. **IFA 1904155**  
vom 17.10.2019



## DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des  
Zertifikatsinhabers:  
(Auftraggeber) STACO Holding B.V.  
Molenweg 1  
5953 Reuver  
NIEDERLANDE

Produktbezeichnung: **Gitterroste aus Stahl S235JR, verzinkt**

Typ: Welded grating SP 34x38 / 30x3 S5

Prüfgrundlage: Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft nach DIN 51130:02-2014 und ASR A1.5/1,2


Zugehöriger Prüfbericht: Prüfzeugnis-Nr. 2019 22947/3210 vom 17.10.2019  
- IFA, Sankt Augustin


Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-  
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der  
Bewertungsgruppe R12/V10 gefordert werden.

Bemerkungen:  
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem  
Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung  
und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.  
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an  
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend  
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.  
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig  
bis: **16.10.2024**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die  
Prüf- und Zertifizierungsordnung.

  
Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

  
Dipl.-Ing. Olaf Mewes  
Fachzertifizierer